



**Distribuție Energie  
Electrică România**  
Sucursala Cluj-Napoca

**Distribuție Energie Electrică România** – Sucursala Cluj-Napoca  
Str. Taberei, Nr. 20, 400512, Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Tel: +40264 205702

Fax: +40264 205704

office.cluj@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14496789

R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J12/426/2002

www.distributie-energie.ro

Către TAMO-KO DEVELOPMENT SRL,

Referitor la **cererea de aviz de amplasament**, înregistrată cu nr. 6010211216649 / 14.12.2021 pentru **obiectivul: DEMOLARE CONSTRUCTIE EXISTENTA SI ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE CORP C1 SI CORP C2 IMOBIL MIXT, AMENAJARI EXTERIOARE, ACCESE SI LOCURI DE PARCARE IN INCINTA, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE SI TOTEM, IMPREJMUIRE**

de la adresa: **APAHIDA**, sat -, strada **LIBERTATII**, nr. **39a-41**, bloc -, etaj -, apartament -, cod postal **407035**, numar cadastral -, județul **CLUJ**.

În urma analizării documentației depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite:

### **AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 6010211216649 / 14.01.2022**

cu urmatoarele precizări:

1. Obiectivul nu este amplasat în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție publică și se încadrează în distanțele normate față de acestea.
2. În zonă **Exista** rețea electrică de distribuție de **Medie tensiune** | **Joasa tensiune** -.
3. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia, în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau creșterea puterii aprobate pentru acest obiectiv trebuie să solicitați la OD (operatorul de distribuție) avizul tehnic de racordare.  
Prin cererea de aviz de amplasament ați solicitat racordarea obiectivului la rețeaua electrică de distribuție publică pentru o putere maxim simultan absorbită de - kW.
4. **Valabilitatea avizului de amplasament este până la 07.12.2022**, cu posibilitatea prelungirii cu durata de prelungire a valabilității Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizației de construire, cu condiția de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.
5. Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului, conform planului nr. **03** și a Certificatului de urbanism nr. **1251 / 07.12.2021**
6. Tariful de emitere a avizului de amplasament, în valoare de **95.00** lei, fara TVA.
7. Instalațiile de distribuție aparținând operatorului de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat.
8. În cazul în care exista în zonă **Nu exista** instalații electrice ce nu aparțin operatorului de distribuție (sucursala CLUJ-NAPOCA) este necesar să vă adresați deținătorilor acestor instalații (Transelectrica, Hidroelectrica, Termoelectrica, alți deținători) - în vederea obținerii avizelor de amplasament.
9. Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea operatorului de distribuție.
10. Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor operatorului de distribuție se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, precum și a normelor tehnice de protecția muncii specifice. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare



## **Distribuție Energie Electrică România**

Sucursala Cluj-Napoca

**Distribuție Energie Electrică România** – Sucursala Cluj-Napoca  
Str. Taberei, Nr. 20, 400512, Cluj-Napoca, Jud. Cluj

**Tel:** +40264 205702

**Fax:** +40264 205704

[office.cluj@distributie-energie.ro](mailto:office.cluj@distributie-energie.ro)

**C.I.F. DEER/C.U.I. Suc.** RO 14476722 / 14496789

**R.C. DEER/Suc.** J12/352/2002 / J12/426/2002

[www.distributie-energie.ro](http://www.distributie-energie.ro)

sau de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.

11. Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentul respectiv:

**1. In zona traseelor LES 0,4 si 20 kV figurate orientativ pe planșa nu se vor executa sapaturi decat manual cu solicitare asistenta tehnica din partea COR MTJT Cluj .**

**2. Lucrarile cu utilaje de sapat in zona LEA 0,4 kV figurata orientativ pe planșa se vor face cu atentie sporita si cu respectarea normelor de protectia muncii specifice , fata de instalatiile electrice aeriene de 0,4 kV aflate sub tensiune.**

**3. Orice prejudiciu adus DEER SA atat prin avariarea retelelor electrice de distributie , cat si datorita pauzelor de tensiune generate de eventualele defectiuni provocate , va fi suportat de catre dvs, lucrarile de remediere fiind executate de DEER SA pe baza de comanda ferma. (potrivit Legii Energiei nr. 123 /2012 art.44, alin.9).**

Director Sucursala **CLUJ-NAPOCA**  
Ing. Ovidiu Alb

Sef S.A.R. **CLUJ-NAPOCA**  
Ing. Nicoleta Aitonean

Intocmit  
Ioan Marchis



## **Distribuție Energie Electrică România**

Sucursala Cluj-Napoca

**Distribuție Energie Electrică România** – Sucursala Cluj-Napoca  
Str. Taberei, Nr. 20, 400512, Cluj-Napoca, Jud. Cluj

**Tel:** +40264 205702

**Fax:** +40264 205704

office.cluj@distributie-energie.ro

**C.I.F. DEER/C.U.I. Suc.** RO 14476722 / 14496789

**R.C. DEER/Suc.** J12/352/2002 / J12/426/2002

www.distributie-energie.ro

14.1.2022 10:41 Document id: 3846952

Semnat de: Ioan Marchis